

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
Филиала ПАО ОАК –НАЗ «Сокол»
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)
1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода		
	2022-2023 г.г.	20.09.2022 – 24.04.2023	
	2023-2024 г.г.	28.09.2023 – 25.04.2024	
	2024-2025 г.г.	01.10.2024 – 05.05.2025	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода		
	2022-2023 г.г.	+1	
	2023-2024 г.г.	-1	
	2024-2025 г.г.	+0,6	
3	Количество потребленной объектами тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета или определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2022-2023 г.г.	112741 Гкал	
	2023-2024 г.г.	124478 Гкал	
	2024-2025 г.г.	97832 Гкал	
4	Схемные условия		
	2022-2023 гг.	количество котельных 3 единиц, их них котельных на природном газе 3 ед. - количество тепловых энергоустановок - 17 котлов из них паровых 11 единиц, водогрейных 6 единиц. - установленная теплопроизводительность 298,2 Гкал/час - количество централизованных тепловых пунктов 2 единицы.	
	2023-2024 гг.	количество котельных 3 единиц, их них котельных на природном газе 3 ед. - количество тепловых энергоустановок - 17 котлов из них паровых 11 единиц, водогрейных 6 единиц. - установленная теплопроизводительность 298,2 Гкал/час - количество централизованных тепловых пунктов 2 единицы.	
	2024-2025 гг.	количество котельных 3 единиц, их них котельных на природном газе 3 ед. - количество тепловых энергоустановок - 17 котлов из них паровых 11 единиц, водогрейных 6 единиц. - установленная теплопроизводительность 298,2 Гкал/час - количество централизованных тепловых пунктов 2 единицы.	
5	Режимные условия		
	2022-2023 гг.	Зависимые от погоды и нормативных параметров: давление теплоносителя, расход теплоносителя, температура теплоносителя соответствуют наладочным мероприятиям и температурным графикам	
	2023-2024 гг.	Зависимые от погоды и нормативных параметров: давление теплоносителя, расход теплоносителя, температура теплоносителя соответствуют наладочным мероприятиям и температурным графикам	
	2024-2025 гг.	Зависимые от погоды и нормативных параметров: давление теплоносителя, расход теплоносителя, температура теплоносителя соответствуют наладочным мероприятиям и температурным графикам	
6	Технологические нарушения по внутренним и внешним причинам		
	2022-2023 гг.	Отсутствуют	
	2023-2024 гг.	Отсутствуют	
	2024-2025 гг.	Отсутствуют	
7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2022-2023 гг.	в штатном режиме	
	2023-2024 гг.	в штатном режиме	
	2024-2025 гг.	в штатном режиме	

2. План мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду на 2025-2026 филиала ПАО «ОАК»- НАЗ «Сокол»